



Baden-Württemberg
Regierungspräsidium Tübingen

Beschussamt Ulm

Staatliche Prüf- und Zertifizierungsstelle für Waffen- und Sicherheitstechnik
Legal verification and certification office for weapons and security engineering

Zertifikat - Certificate

S 16 0003 02 / Z

Durchschusshemmende Konstruktion

Bullet resistant construction

Antragsteller
Applicant

Walter Wurster GmbH
70771 Leinfelden-Echterdingen

Hersteller
Manufacturer

Walter Wurster GmbH
70771 Leinfelden-Echterdingen

Ort und Datum der Prüfung
Location and test date (d.m.y.)

89081 Ulm, 07.04.2016 und 10.05.2016

Prüfanforderung und Verfahren
Test requirement and method

DIN EN 1522/1523
Erweiterung mit Prüfanweisung Nr. 001 der
Beschussämter Mellrichstadt, München und
Ulm.
Extension with inspection instruction number 001 of the
Proof Houses Mellrichstadt, Munich and Ulm.

Gegenstand der Zertifizierung
Item under certification

Durchreiche (+21° C)
Service hatch (+21 ° C)

Typenbezeichnung
Product reference

MODELL 5101 NF / FB6

Zugeordnete Widerstandsklasse
Resistance class achieved

DIN EN 1522 FB 6 NS

Details siehe Prüfbericht-Nr.
Details see test report number

S 16 0003 02 / B

Hiermit bestätigen wir, dass sämtliche zur Zertifizierung eingesetzten Prüfmittel, Messmittel und Hilfsmittel entsprechend dem akkreditiertem System qualifiziert bzw. messtechnisch rückgeführt sind.
We hereby confirm that all test devices, measuring tools and aids used for the certification are qualified or metrological traceable to the accredited system.

Zertifikate ohne Unterschrift und Dienstsiegel haben keine Gültigkeit. Dieses Zertifikat darf nur vollständig und unverändert weiterverbreitet werden. Auszüge oder Änderungen bedürfen der Genehmigung des Beschussamtes Ulm.

Der Prüfbericht ist Grundlage und Bestandteil des Zertifikats.
Only the original certificate stamped and signed by the Proof House is valid. This certificate may only be passed on in its entirety and without modification. The use of parts of this certificate is allowed only with the express consent of the Beschussamt Ulm.
The test report is basis and part of the certificate.




Mitglied der VPAM

Beschussamt Ulm
Albstraße 74
89081 Ulm

Tel.: 0731-9 68 51-0
Fax: 0731-9 68 51-99
beschussamt@rpt.bwl.de
www.beschussamt.eu

Akkreditierte Prüf- und
Zertifizierungsstelle



Ulm, den 27.05.2016


TONNIER
Leiter der Zertifizierung
Head of certification